



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010907466644

发证日期: 2022年09月22日

有效期至: 2027年09月21日

**认证委托人名称  
及注册地址** 新巨企业股份有限公司  
台湾省新北市新店区民权路 50 号 10 楼

**产品生产者名称  
及注册地址** 新巨企业股份有限公司  
台湾省新北市新店区民权路 50 号 10 楼

**生产企业名称  
及生产地址** 新巨企业股份有限公司五股厂  
新北市五股区五权路 48 号 4 楼

**产品名称和系列、  
规格、型号** 开关电源  
见附件 (不带电线组件销售, 仅适用于海拔 2000 米及以下)

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021(A 级)

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2011 年 03 月 28 日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2011010907466644

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

Model/型号	DC input/ 直流输入	DC Output Max. Watt/直 流输出最大 功率	+5V	+3.3V	+12V	+5VSB	-12V	+5V&+3.3 V Max. Watt
DMRW-5450V4V	-36V~-72V, 16-8A	450W	0-25A	0-25A	37A	0-3.5A	0-0.8A	170W
DMRW-5500V4V	-36V~-72V, 18-9A	500W	0-25A	0-25A	41A	0-3.5A	0-0.8A	170W
DMRW-5600V4V	-36V~ -72V, 21-11A	600W	0-25A	0-25A	49A	0-3.5A	0-0.8A	170W
开关电源模块								
DMRW-3450V-R	-36V~-72V, 16-8A	450W	/	/	37A	0-3.5A	0-0.8A	/
DMRW-3500V-R	-36V~-72V, 18-9A	500W	/	/	41A	0-3.5A	0-0.8A	/
DMRW-3600V-R	-36V~ -72V, 21-11A	600W	/	/	49A	0-3.5A	0-0.8A	/



## 中国质量认证中心